

Nozdrzec, dnia 20.08.2020 r.

Zamawiający:
GMINA NOZDRZEC
36-245 Nozdrzec
tel.(013) 43 98 020; fax.(013) 43 98 170
www.nozdrzec.pl
e-mail przetargi@nozdrzec.pl
e-mail ugn@nozdrzec.pl

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE OFERENTA

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytanie oferenta w zapytaniu ofertowym na **wykonanie studni zastępczej S2' oraz likwidację istniejącej studni S2 na terenie ujęcia wód podziemnych z otworów trzeciorzędowych dla wodociągu wiejskiego w Izdebkach**


W związku ze złożonymi pytaniami przez wykonawców dotyczącymi zapytania cenowego Gmina Nozdrzec poniżej przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi na te pytania.

PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Pytanie 1:

Przewidziane w projekcie robót geologicznych i kosztorysie ofertowym rura podfiltrująca, nadfiltrująca oraz filtr studzienny zaprojektowane zostały ze stali czarnej – materiału nieposiadającego atestu do kontaktu z wodą pitną, który nie może być zastosowany w konstrukcji studni.
Materiałem posiadającym atesty, możliwym do zastosowania w konstrukcji studni jest PCV lub stal nierdzewna. Prosimy zatem o wskazanie jednego z tych materiałów.

Odpowiedź: Należy zamontować rury podfiltrujące, nadfiltrujące oraz filtr studzienny z PCV – zgodnie z projektem pkt. 6.2 „wykonanie studni zastępczej S2”.


WÓJT
mgr Stanisław Żelaznowski