

Nozdrzec, dnia 02.12.2020 r.

Zamawiający:

GMINA NOZDRZEC

36-245 NOZDRZEC

woj. podkarpackie

Regon 370440181 NIP 666-15-55-59

GMINA NOZDRZEC

36-245 Nozdrzec

tel.(013) 43 98 020; fax.(013) 43 98 170

www.nozdrzec.pl

e-mail przetargi@nozdrzec.pl

e-mail ugn@nozdrzec.pl

BZP – nr 616913-N-2020 z dnia 2020-11-27

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE OFERENTA

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytanie oferenta w przetargu nieograniczonym na „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę stref aktywności w Gminie Nozdrzec”

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w związku ze złożonymi pytaniami przez wykonawców dotyczącymi przetargu nieograniczonego na : „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę stref aktywności w Gminie Nozdrzec” Gmina Nozdrzec poniżej przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi na te pytania.

TREŚĆ PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 1 grudnia 2020 r.

Dzień dobry,

Poniżej pytanie dotyczące przetargu na realizację zadania: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę stref aktywności”,

Pytanie „Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę stolików betonowych do gier na stoliki metalowe? Są one wykonane z nowocześniejszych materiałów niż te wykonane z betonu. Stoły są produkowane w oparciu o nowoczesne wzornictwo dopasowane do urządzeń siłowni. Są one wandaloodporne i mają wysokie walory estetyczne. Konstrukcja stołu jest galwanizowana i malowana podwójnie proszkowo w kolorze montowanych urządzeń.”

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją pkt 6 – cyt.:” Dla potrzeb projektu przyjęto, jako przykładowe - poglądowe urządzenia znajdujące się w ofertach firm specjalizujących się w produkcji sprzętu fitness (wymiary, materiały, kolor, zabezpieczenia). Dostawca urządzeń może zaoferować własne urządzenia zgodnie ze swoją ofertą handlową (wymiary, materiały, kolor, zabezpieczenia) z zastrzeżeniem, że urządzenia te muszą być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie oraz muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN1176-1 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa”. – Zamawiający dopuści zamianę stolików betonowych na stalowe, jeżeli spełniają powyższe wymagania.

WÓJT

mgr Stanisław Żelaznowski