

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) – ZAWÓR ODCINAJĄCY PŁYWAKOWY DN50 MM

Zawór odcinający pływakowy – wymagane parametry techniczne:

1. DN 50 mm.
2. Z zakończeniem kołnierзовym zgodnym z normą PN-EN 1092-2.
3. Z zaworem do regulacji poziomu wody w zbiornikach, wolny wylot.
4. Sterowany pływakiem.
5. Zamykany przy podnoszącym się poziomie wody.
6. Pływak z mocowaniem ze stali nierdzewnej.
7. Korpus, pokrywa, grzybek – z żeliwa.
8. Wewnątrz i zewnątrz – pokrycie epoksydowe.