



OTWOROWANIE PIŁYTY MIERZCHINIEJ			
Lp.	PRZEMIANCZENIE	POTYCZNOŚĆ OTW. SZY.	OWAGA
I	Otwór na wąż szeliny wtopiony w piętę	ø 800	8 Klasa A15
II	Otwór do mocowania żurawia	ø 710	1 Montaż wg technologii
III	Otwór na kominek wentylacyjny	ø 710	2 Montaż wg technologii
IV	Otwór na sztykacz strażacki	ø 120	1 Montaż wg technologii

UWAGI:

1. W ŚCIĄGACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELWNE STOPNIE ZŁAZOWE
2. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW I ELEMENTY WYPOSAŻENIA NALEŻY OSADZIĆ PRZED BETONOWANIEM ZBIORNIKA W/G PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO
3. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
4. OTULINA ZBROJENIA:
PŁYTA DENNA - 5cm
PŁASZCZ - 4cm
5. ZBROJENIE WG RYSUNKU AK4.1.02

$\pm 0,00 = 244,70\text{m n.p.m.}$

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Oznaczenie materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmierz:		Opis		Data		Nazwisko		Podpis					
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu													
Adres inwestycji: Nozdrzec, gmina Nozdrzec działka gruntowa nr 177/3 obrotb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004] jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2] Biorące: SANITARNA + KONSTRUKCJA				Indeks		Data		Rps. Nr					
				00		01.2016r.		P 15.252/15					
				Faza PB		Skala 1:50		AK41.01					
Rysunek:				Inżynier i Nazwisko		Nr uprawnień		Specjalność		Podpis			
ZBIORNIK OSAD NADMIERNIEGO OB 6 RYSUNEK SZALUNKOWY				Projekciował:		Inż. Jacek Boroń		Gr-634/153/17 A-648-152/61		Inżynier i Nazwisko			
				Sprawdził:		mgr inż. Sławomir Węgrzyn		PWy/0138/P005/09		Specjalność		Podpis	
				Projektował:		mgr inż. Konstanty Dworka		A-648-162/78		Specjalność		Podpis	
				Sprawdził:		mgr inż. Zdzisław Wójcikowski		UmW-2-8116-08-82; A-649-10/82		Specjalność		Podpis	
Józef Boroń Zakład Projektowo - Usługowy EKOPROJEKT ul. Legionistów 10 38-220 Brzezów tel/fax: (0-33) 634-11-19 email: ekoproj@o2.pl													