

PRZEKRÓJ 1-1 1:50



UWAGI:

1. STUDNIA Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45 W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø80 ORAZ POZOSTAŁE OTWORY
3. OTULINA ZBROJENIA - 5cm
4. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

OTWOROWANIE ŚCIAN – PRZEJŚCIA SZCZELNE

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	RZĘDNA OSI	UWAGI
1	Przejście szczelne typ ŁAŃCUCHOWY dla rurociągu ścieków surowych PVC-U Ø315mm	ø 400	1	-2,84	Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.150mm od ściany zbiornika
2	Przejście szczelne typ GPSR dla rurociągów ścieków surowych HDPEØ110mm PN10 SDR17	ø 152	2	-2,15	Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.250mm od ściany zbiornika
3	Otwór dla AROTØ110-przewód wyprowadzić na zewn. zbiornika 50cm ponad proj. teren	ø 120	1	-0,90	Wprowadzić koniec rurociągu na długość 50mm od ściany zbiornika

OTWOROWANIE PŁYTY WIERZCHNIEJ

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	UWAGI
I	Otwór na właz żeliwny wtopiony w ptytę	ø 800	3	Klasa A15
II	Otwór na kominek wentylcyjny	ø 110	2	Montaż wg technologii
III	Otwór do mocowania żurawia	ø 110	1	Montaż wg technologii
IV	Otwór do mocowania sondy hydrostatycznej	ø 200	1	Montaż wg technologii

±0,00 = 244,70m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

STAL A-III N
ø Stal A-0
Beton szczelny C35/45
Beton podkładowy C8/10

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu

Adres inwestycji:
Nozdrzec, gmina Nozdrzec
działka gruntowa nr 1773
obręb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004]
jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2]
Branża: SANITARNA + KONSTRUKCJA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	01.2016r.	P 15.252/15
Faza	Skala	AK43.00
PB	1:50	

Rysunek:
POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH - OBIEKT NR 1

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	inż. Józef Boroń	GT-8341/53/77 A-649-132/81	Specjalność instalacyjno-inżynieryjna i ochrony środowiska	
Sprawdził:	mgr inż. Sławomir Neupauer	PDK/0138/POOS/09	Specjalność instalacyjna	
Projektował:	mgr inż. Kazimierz Drewniak	A-649-I/62/78	Specjalność konstrukcyjno-budowlana	
Sprawdził:	mgr inż. Zdzisław Wojdanowski	UAN-2-8346-26/87, A-649-10/82	Specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana	

Józef Boroń
Zakład Projektowo - Usługowy
"EKOPROJEKT"
ul. Legionistów 10
36-200 Brzozów
tel/fax: (0-13) 434-11-19
email: ekoproj@ks.onet.pl