

PRZEKRÓJ 1-1 1:50

RZUT ZBIORNIKA UŚREDNIAJĄCEGO 1:50



OTWOROWANIE ŚCIAN – PRZEJŚCIA SZCZELNE

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	RZĘDNA OSI	UWAGI
1	Przejście szczelne typ GPSR dla rurociągu ścieków PVC-U Ø160mm	ø 202	1	-1,07	Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.250mm od ściany zbiornika
2	Przejście szczelne typ GPSR dla rurociągu powietrza HDPEØ50mm PN10 SDR17	ø 102	1	-0,50	Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.250mm od ściany zbiornika
3	Przejście szczelne typ GPSR dla rurociągu ścieków dowożonych PVC-UØ200mm	ø 252	1	-1,27	Wprowadzić koniec rurociągu z kielichem na długość 115mm od ściany zbiornika
4	Otwór dla AROTØ110	ø 120	1	-0,70	Wprowadzić koniec przewodu na długość 50mm od ściany zbiornika

OTWOROWANIE PŁYTY WIERZCHNIEJ

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	UWAGI
I	Otwór na właz żeliwny wtopiony w płytę	ø 800	2	Klasa A15
II	Otwór na kominek wentylacyjny	ø 110	2	Montaż wg technologii
III	Otwór do mocowania żurawia	ø 110	1	Montaż wg technologii

UWAGI:

1. NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTÓW ZBIORNIKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PŁASZCZA.
2. OTWÓR POD PRZEJŚCIA SZCZELNE WYKONAĆ PO BETONOWANIU ZBIORNIKA, W TRAKCIE MONTAŻU WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO WEDŁUG WYTYCZNYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM
3. BETON C35/45 W8 F100
   STAL AIII-N (RB 500W/BSt500S-Q.T.B.)
4. BETON PODKŁADOWY C10
5. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
6. OTULINA ZBROJENIA:
   PŁYTA DENNA - 5cm
   PŁASZCZ - 4cm
7. ZBROJENIE WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

±0,00 = 244,70m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu

Adres inwestycji:
Nozdrzec, gmina Nozdrzec
działka gruntowa nr 1773
obręb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004]
jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2]
Branża: SANITARNA + KONSTRUKCJA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	01.2016r.	P 15.252/15
Faza	Skala	AK42.01
PB	1:50	

Rysunek:
ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH OB. NR 5
RYS. SZALUNKOWY

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	inż. Józef Boroń	GT-8341/53/77 A-649-132/81	Specjalność instalacyjno-inżynieryjna i ochrony środowiska	
Sprawdził:	mgr inż. Sławomir Neupauer	PDK/0138/POOS/09	Specjalność instalacyjna	
Projektował:	mgr inż. Kazimierz Drewniak	A-649-I/62/78	Specjalność konstrukcyjno-budowlana	
Sprawdził:	mgr inż. Zdzisław Wojdanowski	UAN-2-8346-26/87, A-649-10/82	Specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana	

Józef Boroń
Zakład Projektowo - Usługowy
"EKOPROJEKT"
ul. Legionistów 10
38-200 Brzozów
tel/fax: (0-13) 434-11-19
email: ekoproj@ks.onet.pl