


PRZĘKRÓJ A-A



±0,00 = 244,70m n.p.m.

LEGENDA:

- VE-1.01 – Wentylator kanalowy 700x400mm
- VE-1.02 – Wentylator kanalowy 700x400mm
- KR-01,04 – Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna ze st. ocynkowanej dla VE-1.01, VE-1.02 o wym. 690x397mm
- KR-02,05 – Wyrzutnia ścienna stalowa na kanale KA-01,03
- KR-03,06 – Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna ze st. ocynkowanej dla dla VE-1.01, VE-1.02 na kolanie KO-01,02
- KA-01-04 – Kanat wentylacyjny stalowy 600x400 dl. 500mm
- TR-01,02 – Trójnik wentylacyjny stalowy 600x400
- PR-01-04 – Przepustnica wielopłaszczyznowa z blachy stal. ocynk. z silownikami na kanale 600x400mm
- KO-01-02 – Kolano na kanale stalowym 600x400
- 2 – Nagrzewnica elektryczna 8,0/12,0 kW
- VE-04 – Wentylator na kanale Ø160
- KR-16 – V=550m³/h przy spręż. 150Pa moc=0,13kW
- kratka ze stali ocynkowanej do zabudowy w kanale okrągłym z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicą 325x75mm

- KR-17 – j.w. o wym. 325x75mm
- KR-18 – j.w. o wym. 325x75mm

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu				

Adres inwestycji: Nozdrzec, gmina Nozdrzec działka gruntowa nr 1773 obręb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004] jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2]	Indeks 00	Data 05.2022r.	Rys. Nr P 15.252/15/A22
Bronz: INSTALACJE SANITARNE	Faza PB	Skala 1:50	VE 2 1.00

Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY OBIEKT NR 2 INST. OGRZ. I WENTYLACJI -PRZĘKRÓJ A-A	Projektował:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Opracował:	mgr inż. Józef Boroh	Gr-8341/53/77	Instalacje sanitarno-techniczne	
	Opracował:	mgr inż. Angelika Mazur	A-649-132/81		
	Opracował:	mgr inż. Piotr Straszewski	-		
	Sprawdził:	mgr inż. Sławomir Neupaier	PK/0138/0005/09	Przebieg instalacji sanitarno-technicznej	

Józef Boroh  
Zakład Projektowo - Usługowy  
"EKOPROJEKT"  
ul. Legionistów 10  
36-200 Brzozów  
tel/fax: (0-13) 434-11-19  
email: ekoproj@ks one.pl