



LEGENDA:

- RT - 3.01 - ROZDZIELICA STACJI WAPNOWANIA

ZW - 3.01 - ZBIORNIK WAPNA DO HIGIENIZACJI

SL - 3.06-07 - PRZENOŚNIK ŚRUBOWY WAPNA

MW - 3.01 - MIESZALNIK WAPNA

SL - 3.01-05 i 3.08 - PRZENOŚNIKI ŚRUBOWE OSADU

PS - 3.02 - POMPA DO PŁUKANIA PRASY

PD - 3.02 - POMPA NADAWY OSADU

PD - 3.01 - AUTOMATYCZNA STACJA PRZYG. FLOKULANTU

MI - 3.01-02 - MIESZADŁA PRZYG. FLOKULANTU

RT-03 - ROZDZIELNICA PRASY TAŚMOWEJ

PT-3.01 - PRASA TAŚMOWA

KO-3.01 - KOMPRESOR

GN-3.01 - ZESTAW GNIAZD WTYKOWYCH TYPU NAKŁO (GN 3-FAZ + GN 1-FAZ)

GN-3.02 - ZESTAW GNIAZD WTYKOWYCH TYPU NAKŁO (GN 3-FAZ + GN 1-FAZ)

HF - 3.01 - HYDROFOR

WE-3.01 - WENTYLATOR
- WS-3.01 - WYŁĄCZNIK SERWISOWY WENTYLATORA WE-3.01

KG-3.01 - KABEL GRZEJNY PRZENOŚNIKA SL-3.08
- UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis	
Nazwa inwestycji: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu					
Adres inwestycji: Nozdrzec, gmina Nozdrzec działka gruntowa nr 1773 obręb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004] jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2] Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 01.2016r.	Rys. Nr R00 P 15.252/15	
		Faza PB	Skala -	TE51/3/0.00	
Rysunek: Schemat strukturalny instalacji elektrycznej - wytyczne dla ROZDZIELNICY RT-03		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektował:	inż. Jacek Kładowski	PDK/0213/PWOE/09	specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych	
	Opracował:	mgr inż. Piotr Strzeszewski	–	–	
	Sprawdził:	mgr inż. Robert Najbar	PDK/0115/POOE/10	specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych	
Józef Boroń Zakład Projektowo - Usługowy "EKOPROJEKT" ul. Legionistów 10 36-200 Brzozów tel/fax: (0-13) 434-11-19 email: ekoproj@ks.onet.pl					