


LEGENDA:

VE–1.01 – Wentylator kanałowy 700x400mm
VE–1.02 – Wentylator kanałowy 700x400mm
KA–01–04 – Kanał wentylacyjny z blachy st. ocynkowanej 600 x 400mm
TR–01–02 – Trójnik wentylacyjny z blachy st. ocynkowanej 600 x 400mm
KR–01,04 – Kratka wentylacyjna nawiewno–wywiewna ze st. ocynkowanej dla VE–1.01, VE–1.02 o wym. 690x397mm
KR–02,05 – Wyrzutnia ścienna stalowa na kanale KA–01,03
KR–07 – Kratka wentylacyjna wywiewna stalowa ø125
KR–08 – Kratka ø160 ze stali nierdzewnej
KR–09 – Kratka wentylacyjna nawiewna ze stali ocynkowanej z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicą do zabudowy na kanale 225x225mm
KR–10 – Kratka wentylacyjna wywiewna ze stali nierdzewnej z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicą do zabudowy na kanale 225x225mm

KŻ–01–02 – Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 500x500mm
KŻ–03 – Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 250X250mm
KŻ–04 – Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 125X125mm
VE–02,03 – Wentylator łazienkowy ø125mm
CS–01–02 – Czerpnia ściena z blachy st. ocynkowanej 500x500mm
CS–03,04 – Czerpnia ściena z blachy stal. ocynkowanej 250x250mm
PR–1.01,1.03 – Przepustnica wielopłaszczyznowa z blachy stal. ocynk. z siłownikami na kanale 600x400mm
WS–01 – Wyrzutnia ścienna ze stali nierdzewnej 250x250mm
KR–15 – Kratka przepływowa ze stali ocynkowanej 600x400mm
1 – Elektryczny grzejnik –konwektor 1000W

±0,00 = 244,70m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

| Zmiany: | Opis | Data | Nazwisko | Podpis |
|---|---|---|---|---|

Nazwa inwestycji:
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu

Adres inwestycji:
Nozdrzec, gmina Nozdrzec
działka gruntowa nr 1773
obręb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004]
jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2]

Branża: INSTALACJE SANITARNE

| Indeks | Data | Rys. Nr |
|---|---|---|
| 00 | 05.2022r. | R01 / P 15.252/15/A22 |
| Faza: PB | Skala: 1:50 | VE 1 1.00 |

Rysunek:
BUDYNEK TECHNICZNY
OBIEKT NR 2
INST. OGRZ. I WENTYLACJI
-RZUT PRZYZIEMIA

| | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Projektował: | inż. Józef Boroń | GT–8341/55/77, A–649–132/81 | specjalność instalacyjno–inżynieryjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | |
| Opracował: | mgr inż. Angelika Mazur | – | – | |
| Opracował: | mgr inż. Piotr Strzeszewski | – | – | |
| Sprawdził: | mgr inż. Sławomir Neupauer | PDK/0138/POOS/09 | specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i sanitarnych | |

Józef Boroń
Zakład Projektowo - Usługowy
"EKOPROJEKT"
ul. Legionistów 10
36-200 Brzozów
tel/fax: (0-13) 434-11-19
email: ekoproj@ks.onet.pl