



UWAGI

1. Do rozruchu silników dmuchaw zastosować softstarty

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania (układ TNS)

Ochrona przepięciowa: Up <1,5kV; klasa C

- LEGENDA:
- TA-1.01 - GŁÓWNA ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA
- DM-2.01 - DM-2.03 - DMUCHAWY
- WDM-2.01 - WDM-2.03 - WENTYLATORY DMUCHAWY
- RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU
- ZM-2.05 - ZAWÓR ODPROWADZANIA KONDENSATU
- S-NO-2.01 - SONDA POMIARU AZOTANÓW
- RS-2.11 - ROZDZIELNICA SERWISOWA KOMPRESORA KS-1.01
- KS-2.01 - KOMPRESOR SOND
- SO-2.01 - SONDA POMIARU TLENU ROZPUSZCZONEGO

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu				
Adres inwestycji: Nozdrzec, gmina Nozdrzec działka gruntowa nr 1773 obręb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004] jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2]		Indeks 00	Data 01.2016r.	Rys. Nr R00 P 15.252/15
Branża: TECHNOLOGIA		Faza PB	Skala -	TE51/2/1.00
Rysunek: Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki II ciąg, cz.1	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektował: inż. Jacek Kłodowski	PDK/0213/PWOE/09	specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
	Opracował: mgr inż. Piotr Strzeszewski	-	-	
	Sprawdził: mgr inż. Robert Najbar	PDK/0115/POOE/10	specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Józef Boroń Zakład Projektowo - Usługowy "EKOPROJEKT" ul. Legionistów 10 36-200 Brzozów tel/fax: (0-13) 434-11-19 email: ekoproj@ks.onet.pl				