



- UWAGI:**
1. Typ kabli wg. rysunków P 01.248/14 TE 51.00
 2. Przewody układać:
 - a) główne trasy w korytkach ocynkowanych,
 - b) podłączenie do urządzeń wewnętrznych w rurach PVC,
 - c) podłączenie do urządzeń zewnętrznych w rurach osłonowych AROT.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu				
Adres inwestycji: Nozdrzec, gmina Nozdrzec działka gruntowa nr 1773 obręb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004] jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2]		Indeks 00	Data 01.2016r.	Rys. Nr P 15.252/15
Branża: TECHNOLOGIA		Faza PB	Skala 1:50	TE54.00
Rysunek: STACJA ODWADNIANIA OSADU Ob. Nr 7 - RZUT ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH	Imię i Nazwisko Projektował: inż. Jacek Kłodowski Opracował: mgr inż. Piotr Strzeszewski Sprawdził: mgr inż. Robert Najbar	Nr uprawnień PDK/0213/PWOE/09 – PDK/0115/PDOE/10	Specjalność specjalność instalacyjna w zakresie elektrycznych urządzeń elektrycznych – specjalność instalacyjna w zakresie elektrycznych urządzeń elektrycznych	Podpis
Józef Boron Zakład Projektowo - Usługowy "EKOPROJEKT" ul. Legionistów 10 36-200 Brzozów tel/fax: (0-13) 434-11-19 email: ekoproj@ks.onet.pl				