



PRZEKROJ I-I



RZUT A-A



- LEGENDA:
- CS-5.01
 - CS-5.02
 - CS-5.03.04
 - KR-5.01.02
 - KR-5.03
 - KR-5.04.05.06.07
 - KR-5.08
 - KR-5.09.10
 - KŻ-5.01
 - KŻ-5.02.03
 - WS-5.01
 - WS-5.02.04
 - WS-5.03
 - WD-5.01
 - PD-5.01
 - VE-5.01
 - VE-5.02
 - PR-5.01.02.03.04
 - WL-5.01
 - WA-5.01
 - WA-5.02
 - MA-5.01
 - SA-5.01
 - C-CH4-5.01
 - C-H2S-5.01
 - G-5.01
 - G-5.02
 - G-5.03
- Czerpnia ściečna ze stali ocynkowanej 300x200
 - Czerpnia ściečna ze stali ocynkowanej 250x250mm
 - Czerpnia ściečna ze stali ocynkowanej 200x200mm
 - Kratka ze stali ocynkowanej do zabudowy w korycie okrągłym z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicą 525x75mm z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicą 75x425
 - Kratka ze stali nierdzewnej 250x250mm
 - Kratka ze stali nierdzewnej 200x200mm
 - Kratka zalużowa z tw. szlucznego 250x250mm
 - Kratka zalużowa z tw. szlucznego 200x200mm
 - Wyrzutnia ściečna ze stali nierdzewnej 300x200mm
 - Wyrzutnia ściečna ze stali nierdzewnej 200x200mm
 - Wyrzutnia ściečna ze stali nierdzewnej 250x250mm
 - Wyrzutnia do chłodu ze stali nierdzewnej 160mm
 - Podstawa do chłodu ze stali nierdzewnej 160 typ B/II
 - Wentylator kanałowy dwubiegowy 200
 - Przepustnica jednopłaszczyznowa z blachy stali nierdzewnej 160
 - Przepustnica dla VE-5.01, VE-5.02
 - Włocznik wentylacji awaryjnej
 - Włocznik wentylacji awaryjnej
 - Moduł alarmowy DO C-H2S I C-CH4
 - Sygnalizator akustyczno-optyczny sterzenia gazów w budynku
 - Czułnik siarkowodoru
 - Elektryczny grzejnik – konwektor 2500W
 - Elektryczny grzejnik – konwektor 2000W
 - Elektryczny grzejnik – konwektor 1250W

±0,00 = 244,70m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.

UWAGA: Oznaczenie materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu			

Adres inwestycji		Indeks		Data		Inicjatywa	
Nozdrzec, gmina Nozdrzec		00		05.2022.		P 15.252/15A22	
działka gruntuowa nr 1773		Faza		Sezon		BMOPF-VE11.01	
obrób. ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004]		PB		1.50			
jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206.2]							

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

Rysunek:		Imię i Nazwisko		Nr uprawnień		Specjalność	
BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZ. ŚCIEKÓW I PUNKTU ZLEWNEGO		mgr inż. Rafał Boruch		01-8341/23/71		Instalacje sanitarne	
SCIEKÓW DOMOWYCH I OGRIEWANIE WENTYLACJA I OGRZEWANIE		mgr inż. Andrzej Mazur		A-649-12/81			
RZUT A-A I PRZEKROJ I-I		mgr inż. Piotr Straszewski					
		mgr inż. Sławomir Napijalski		PK/0138/005/09			