Swf

Spo1

Spo2

SZ1

ZA-1.02
+1,76
+0,58
R.osi=+0,72

SZ2

ZA-2.02
+1,76
+0,58
R.osi+0,72

RS-3.01

Arot ø110
Zasilanie ZA-2.02

Ob. nr 6
ZBIORNIK OSADU

Ob. nr 3A
REAKTOR 24/24/H58

Ob. nr 3B
REAKTOR 24/24/H58

Ob. nr 2

MI-1.02

MI-1.01

MI-2.02

MI-2.01

SNH/NO-1.01

SO-1.01

SNH/NO-2.01

SO-2.01

RS-2.10

-3,00

+2,40

+2,80

+1,40

+2,75

-0,05

-0,15

-0,10

-0,12

-0,02

-0,07

+0,15

+0,75

Zasilanie RS-2.12 – Ob. Spo3
Zasilanie+sygn. do PM-01 – Ob. Spo3,
Zasilanie+sygn. do PM-1.01 – Ob. Spo1,
Zasilanie+sygn. do RT-07 – Ob. Nr 10,
Zasilanie ZA-1.02

5xArot ø110 R.osi=+0,60
wyprowadzić 5cm od ściany
po wprowadzeniu Arotów
otwory uszczelnić

Wyprowadzenie
zasilania z RT-01
do RS-1.11
na poziomie piętra

Przejście kabla
z RS-1.11
na poziomie piętra
do SNH/NO-1.01

Zasilanie+sygn. do PM-2.01 – Ob. Spo2,
Zasilanie RS-3.01
Zasilanie ZA-2.02

3xArot ø110 R.osi=+0,60
wyprowadzić 5cm od ściany
po wprowadzeniu Arotów
otwory uszczelnić
Zasilanie+sygn. do PM-2.01 – Ob. Spo2,
Zasilanie ZA-2.02

Wyprowadzenie
zasilania z TA-01
do RT-06 i EOW-01
na poziomie piętra

Wyprowadzenie
zasilania z RT-02
do RS-2.11
na poziomie piętra

Przejście kabla
z RS-2.11
na poziomie piętra
do SNH/NO-2.01

ZM-1.03.1
ZM-1.03.2
ZM-1.03.3
ZM-1.04
ZM-1.06

ZM-1.01
KL-1.01.1
KL-1.01.2
KL-1.02.1
KL-1.02.2

ZM-2.01
KL-2.01.1
KL-2.01.2
KL-2.02.1
KL-2.02.2

ZM-2.03.1
ZM-2.03.2
ZM-2.03.3
ZM-2.04
ZM-2.06

RT-3.01

DM-3.01

VE-1.01

VE-1.02

ZM-3.01

ZM-3.02

±0,00=244,70 m n.p.m.

DM-1.03

DM-1.02

DM-1.01

DM-2.03

DM-2.02

DM-2.01

CT-1.01

RT-01.1

TA-01

RT-01

RT-02

Aroty ø160
wyprowadzić 50cm
od posadzki

5xArot ø160
R.osi=-0,75

Zasilanie główne i awaryjne
z Ob. Nr 9
wg. proj. zagospodarowania

Komunikacja z RT-04 – Ob. Nr 4,
Komunikacja z RT-05 – Ob. Nr 4,
Komunikacja z RT-03 – Ob. Nr 7,

Komunikacja pompowni sieciowej ścieków
surowych Ob. Nr 1A

PD-1.01

PD-2.01

PM-1.01 DN150
na pionie tłocznym
DN 150 (168,3x3,0)
stal gat. 1.4301

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu

Adres inwestycji:
Nozdrzec, gmina Nozdrzec
działka gruntowa nr 1773
obręb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004]
jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2]

Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	01.2016r.	R00
Faza	Skala	P 15.252/15
PB	1:50	TE52.00

Rysunek:
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
OBIEKT NR 2(PARTER), 3A, 3B

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	inż. Jacek Kłodowski	PDK/0213/PWOE/09		
Opracował:	mgr inż. Piotr Strzeszewski	...		
Sprawdził:	mgr inż. Robert Najbar	PDK/0115/PODE/10		

Józef Boroń
Zakład Projektowo - Usługowy
"EKOPROJEKT"
ul. Legionistów 10
36-200 Brzozów
tel/fax: (0-13) 434-11-19
email: ekoproj@ks.onet.pl