

Krosno, 04 PAŹ. 2024

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW z siedzibą w Przemyślu  
DELEGATURA w KROŚNIE  
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 c  
tel. 13 43 203 06, tel./fax 13 43 224 01  
NIP: 795-20-71-175

K-IRN. 5183. 235. 2024. KH

**Parafia Rzymskokatolicka  
pw. św. Klary w Hłudnie  
Hłudno 83  
36-245 Nozdrzec**

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Krośnie, odpowiadając na pismo Ks. Proboszcza z dnia 3 października 2024 r. z prośbą o ponowne wyrażenie opinii dotyczącej planowanych prac budowlanych posiadających charakter bieżącej konserwacji przy budynku kościoła parafialnego pw. św. Klary w Hłudnie, obejmujących:

- a) remont elewacji (cokół, powierzchnia tynków, stolarka okienna, parapety, kraty w oknach, zarysowania w tynku na styku głównego korpusu kościoła i późniejszych dobudówek);
- b) remont schodów zewnętrznych;
- c) remont podbitki dachów przedsionka i zakrystii;
- d) remont systemu odprowadzenia wód opadowych z dachu oraz remont i przebudowa opaski wokół murów zewnętrznych;
- e) remont elementów instalacji i przyłączy (skrzynki gazowe i elektryczne) i instalacji odgromowej wg Programu Robót budowlanych – bieżącej konserwacji przy budynku kościoła parafialnego w Hłudnie, wykonanego przez inż. Grzegorza Kuźmika, które mają zostać wykonane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i zgodnie z § 3 Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia tego Programu,

**pozytywnie opiniuje planowany do wykonania zakres prac, przy uwzględnieniu poniższych uwag i zaleceń:**

- a) Kościół parafialny w Hłudnie jest obiektem zabytkowym o cechach architektury neogotyckiej. Wzniesiony został w początkach XX w., a w okresie powojennym rozbudowany i kilkakrotnie remontowany. Kościół w Hłudnie wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nozdrzec i podlega ochronie konserwatorskiej;
- b) Prace remontowe przy kościele powinny zostać prowadzone z zachowaniem istotnych cech oryginalnej architektury oraz przy zastosowaniu materiałów i technologii właściwych dla obiektu zabytkowego, w sposób zmierzający do zachowania i wyeksponowania jego wartości zabytkowych - wyklucza się m.in. zastosowanie styropianu jako materiału do wykończenia lub docieplenia ścian i cokołu oraz systemowe zadaszania;
- c) Kolorystyka elewacji powinna zostać ustalona komisyjnie po przebadaniu istniejących tynków pod kątem obecności starych warstw kolorystycznych oraz przedstawieniu próbek nowej kolorystyki na fragmencie elewacji.

Z upoważnienia  
Podkarpackiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

*Łukasz Dzik*  
KIEROWNIK DELEGATURY W KROŚNIE