

IKŚR.271.11.1.2024

Nozdrzec, 14.11.2024 r.

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. *Przebudowa drogi gminnej w Izdebkach w km 0+000 do 0+815 na dz. nr ewid. 5215*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione przez Wykonawców zapytania:

### **Pytanie Nr 1:**

1. W przedmiarze robót poz. 3 d.1 kolumna opis robót istnieje zapis: „Wymiana przepustu rurowego pod drogą - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm dł. 6m”- szt. 2  
Proszę o szczegółową interpretację opisu robót.

### **Odpowiedź:**

Opis robót w przedmiarze wskazuje na wymianę przepustu rurowego pod drogą. W szczegółach pojawia się informacja o ścianach czołowych oraz parametrach rur, co możemy rozłożyć na następujące elementy:

- 1) *Wymiana przepustu rurowego pod drogą* — opis wskazuje, że należy wymienić przepust rurowy znajdujący się pod drogą, który umożliwi przepływ wody;
- 2) *Ścianki czołowe* — oznacza to, że w skład robót wchodzi montaż tzw. ścianek czołowych przepustu. Ścianki te są elementami zabezpieczającymi końcówki przepustu, stabilizującymi go w gruncie i chroniącymi brzegi przed rozmywaniem;
- 3) *dla rur o śr. 60 cm* — informacja o średnicy rury, która ma być zamontowana, wynoszącej 60 cm/ 600 mm.
- 4) *dł. 6m* – długość rury, która będzie montowana, wynosi 6 metrów.
- 5) *szt. 2* – liczba „2” oznacza, że w ramach prac przewiduje się wymianę dwóch takich przepustów o podanych wymiarach

Podsumowując, opis robót obejmuje wymianę dwóch przepustów rurowych pod o średnicy 60 cm/ 600 mm i długości 6 m każdy, z wykonaniem ścianek czołowych na końcach każdej z tych rur.

**Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zamawiający udostępni wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.**

Z up. Wójta  
mgr Adrian Skubisz  
ZASTĘPCA WÓJTA