

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. *Budowa sieci wodociągowej w Wesolej*

Na podstawie zapisów rdz. VIII ust. 3 pkt. 1 SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione przez Oferentów zapytanie:

Pytanie nr 1:

Poproszę o wyjaśnienie.

Jeżeli zakres zamówienie nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych do budynków/odbiorców to w przedmiarze nie trzeba uwzględniać wodomierzy oraz reduktorów ciśnienia?

Czy studnia wodomierzowa też jest w zakresie wykonania?

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z udzieloną Odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 01.04.2026 r. – zakres zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych do budynków.

Zamawiający potwierdza, iż **w zakres zamówienia wchodzi dostawa wodomierzy i reduktorów ciśnienia.**

Natomiast zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową oraz przedmiarem, **w zakres zadania wchodzi montaż studzienki wodomierzowej na przyłączy do budynku 701**, ze względu na fakt, iż Projekt Budowlany w tym konkretnym przypadku nie uwzględnia doprowadzenia przyłącza do tego budynku, lecz kończy się wcześniej na działce na której ten budynek jest posadowiony.

Zamawiający informuje, że niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wyjaśnienia zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie objętym niniejszymi wyjaśnieniami dokona stosownej zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić treść wyjaśnień i dokonanych zmian przy sporządzaniu i złożeniu oferty.